

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	519,373	45,105	1,501	51.1	25.5
Centro Operacional Chinchá	163,142	10,279	3,724	NA	31.6
City Gate de Independencia	127,212	6,200	3,961	33.7	22.1
Total Distribuido	809,727	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,470	2,200	143	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	4,405	317	51	3.6	32.0
	AC	127,267	10,279	3,724	16.7	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	3,199	445	0	4.3	26.8
	AC	0	1,581	302	16.9	33.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,439	1,057	250	4.2	19.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,637	3,351	54	4.3	20.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	36,955	4,596	0	5.3	31.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,816	124	0	3.9	24.1
City Gate Ica	PE	494	97	9	4.2	32.6
	AC	132,360	12,202	1,150	16.7	27.6
City Gate Nasca	PE	2,067	254	12	3.8	33.6
	AC	38,382	1,859	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,039	91	15	3.5	26.5
Troncal H-P ⁴	AC	241,696	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	16,623	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,212	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,015	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,382	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	183,743	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	38,117	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,180	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	39,789	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	316,623	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.