

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	647,720	38,921	15,719	52.6	25.6
Centro Operacional Chinchá	130,642	11,565	2,358	NA	30.1
City Gate de Independencia	127,711	6,429	4,284	33.8	22.2
Total Distribuido	906,073	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	24,068	1,801	142	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	2,747	232	51	3.6	35.4
	AC	103,827	11,565	2,358	16.8	30.1
Centro Operacional Pisco	PE	614	212	0	4.3	31.4
	AC	0	1,017	341	16.8	35.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,053	673	314	4.3	22.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,742	3,480	59	4.3	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	34.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,030	127	0	3.9	24.5
City Gate Ica	PE	357	84	9	4.2	37.9
	AC	119,861	13,483	917	16.7	13.9
City Gate Nasca	PE	1,904	209	15	3.7	33.6
	AC	35,912	1,981	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,392	67	10	3.8	29.4
Troncal H-P ⁴	AC	231,261	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,841	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	144,753	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,711	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,504	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,359	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,100	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	35,721	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,303	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	50,335	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	399,041	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.