

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/01/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	518,308	33,922	3,265	46.0	26.0
Centro Operacional Chinchá	173,102	11,800	2,591	NA	33.6
City Gate de Independencia	121,724	5,321	3,734	34.0	25.1
Total Distribuido	813,134	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	25,302	2,587	135	3.7	21.4
Centro Operacional Chinchá	PE	3,982	315	51	3.6	36.3
	AC	143,818	11,800	2,591	17.0	33.6
Centro Operacional Pisco	PE	21,198	1,656	525	4.2	33.0
	AC	105	1,830	579	16.9	33.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	28,176	2,628	38	4.0	24.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,554	5,082	0	5.3	33.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,591	108	0	4.0	25.8
City Gate Ica	PE	21,846	1,079	717	4.2	19.5
	AC	161,865	13,618	3,725	16.6	18.4
City Gate Nasca	PE	2,063	2,703	13	3.8	33.6
	AC	1,030	59	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.2	34.7
Troncal H-P ⁴	AC	216,252	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,413	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	552	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	121,724	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,718	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,490	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,075	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,418	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	60,878	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,091	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	307,740	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica