

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/01/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	494,019	51,129	1,963	50.5	29.0
Centro Operacional Chincha	196,078	12,950	3,036	NA	31.9
City Gate de Independencia	67,727	5,283	0	36.6	28.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>757,824</b>	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	29,714	2,423	135	3.7	21.8
	3,967	259	51	3.6	36.5
Centro Operacional Chincha	162,397	12,950	3,036	16.9	31.9
	21,554	1,632	577	4.3	30.3
Centro Operacional Pisco	2,284	1,957	643	16.9	29.4
	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	19,824	2,536	38	4.0	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	22,570	5,091	0	5.3	33.4
Estación de Distrito de Paracas	1,608	97	0	4.0	26.3
City Gate Ica	21,539	1,213	742	4.2	17.0
	184,202	13,960	3,676	16.6	15.8
City Gate Nasca	2,074	1,921	13	3.8	33.6
	1,017	61	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	664	36	13	3.5	32.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	239,027	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	33,750	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	67,727	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,507	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,510	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	176,510	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	38,020	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,603	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,813	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	333,228	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica