

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/01/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	831,764	55,526	21,805	46.4	26.6
Centro Operacional Chincha	184,646	14,764	3,233	NA	32.7
City Gate de Independencia	56,300	6,113	0	37.1	37.5
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,072,710</b>	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 27,275	2,434	135	3.7	22.5
	PE 3,965	284	51	3.6	37.0
Centro Operacional Chincha	AC 153,406	14,764	3,233	16.9	32.7
	PE 18,493	1,420	432	4.3	33.3
Centro Operacional Pisco	AC 2,929	2,555	438	16.9	17.3
	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 25,448	2,371	38	4.0	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 22,805	5,108	0	5.3	36.8
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,453	96	0	4.0	25.9
City Gate Ica	PE 21,495	1,064	632	4.2	31.2
	AC 159,266	12,767	3,667	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE 2,002	2,667	13	3.8	33.6
	AC 1,121	71	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE 664	36	13	3.2	32.9
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 201,979	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 44,921	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 329,189	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	56,300	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,614	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,503	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,462	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	40,989	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,510	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,425	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	634,907	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica