

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	553,247	43,896	1,915	48.3	29.6
Centro Operacional Chinchá	179,113	12,848	2,629	NA	35.7
City Gate de Independencia	49,359	5,369	0	37.5	40.3
Total Distribuido	781,719	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	26,299	2,164	182	3.7	23.0
Centro Operacional Chinchá	PE	2,943	250	51	3.6	35.9
	AC	149,871	12,848	2,629	17.0	35.7
Centro Operacional Pisco	PE	17,518	1,342	244	4.2	34.2
	AC	3,658	2,442	291	16.9	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	24,796	2,426	55	4.0	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,835	5,084	0	5.3	35.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,474	104	0	4.0	28.6
City Gate Ica	PE	21,272	1,039	557	4.2	29.1
	AC	157,607	14,780	2,984	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	1,839	2,656	10	3.9	33.6
	AC	929	41	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	14	3.4	33.7
Troncal H-P ⁴	AC	213,144	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	60,040	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	30,471	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	49,359	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,204	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,494	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,322	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,589	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,363	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,432	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	335,956	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica