

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	484,315	31,163	15,026	52.1	30.6
Centro Operacional Chinchá	183,875	13,530	3,143	NA	33.0
City Gate de Independencia	49,412	6,060	84	37.5	36.5
Total Distribuido	717,602	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,771	2,365	135	3.7	23.1
Centro Operacional Chinchá	PE	2,921	248	51	3.6	37.4
	AC	151,183	13,530	3,143	16.9	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	19,951	1,574	511	4.2	33.5
	AC	663	1,592	575	16.9	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	22,057	2,212	38	4.0	26.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,061	5,043	0	5.3	40.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,444	101	0	4.0	27.6
City Gate Ica	PE	21,449	1,070	664	4.2	19.4
	AC	153,547	12,610	3,444	16.8	28.8
City Gate Nasca	PE	2,109	2,662	13	3.8	33.6
	AC	946	41	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.4	36.1
Troncal H-P ⁴	AC	212,630	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,086	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	49,412	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,659	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,974	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,849	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,437	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,300	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHÁ	68,252	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	303,010	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica