

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	510,740	51,396	1,692	51.0	29.1
Centro Operacional Chinchá	179,698	11,857	3,331	NA	33.4
City Gate de Independencia	72,743	5,779	0	37.0	24.5
Total Distribuido	763,181	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,576	2,227	135	3.7	22.7
Centro Operacional Chinchá	PE	3,270	232	51	3.6	38.6
	AC	146,852	11,857	3,331	16.9	33.4
Centro Operacional Pisco	PE	20,112	1,515	497	4.2	30.5
	AC	6,310	2,276	560	16.9	30.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	23,419	2,417	38	4.0	24.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,960	5,054	0	5.3	35.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,485	90	0	4.1	26.1
City Gate Ica	PE	21,651	1,102	709	4.2	17.5
	AC	155,693	14,021	3,615	16.7	15.9
City Gate Nasca	PE	2,116	2,671	13	3.8	33.6
	AC	1,290	71	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.3	35.2
Troncal H-P ⁴	AC	212,500	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,665	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	72,743	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,800	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,496	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,272	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,887	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,230	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,388	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	294,489	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica