

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	485,503	35,588	1,727	50.1	28.3
Centro Operacional Chinchá	184,446	12,165	3,314	NA	34.2
City Gate de Independencia	46,095	5,214	0	38.2	34.2
Total Distribuido	716,044	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,249	2,365	135	3.7	22.8
Centro Operacional Chinchá	PE	3,041	222	51	3.6	38.1
	AC	152,156	12,165	3,314	16.9	34.2
Centro Operacional Pisco	PE	19,972	1,569	515	4.2	32.8
	AC	2,474	2,471	549	16.9	30.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	24,407	2,517	38	4.0	24.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,000	5,059	0	5.3	35.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,498	98	0	4.1	27.1
City Gate Ica	PE	21,736	1,103	728	4.2	17.4
	AC	155,175	13,289	3,885	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,099	2,667	13	3.8	33.6
	AC	785	69	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.5	36.2
Troncal H-P ⁴	AC	205,767	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,266	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	46,095	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,459	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,494	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	148,560	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,943	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	63,502	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,292	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	313,039	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica