

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	761,901	46,511	18,774	50.8	28.2
Centro Operacional Chinchá	123,800	8,786	2,703	NA	32.1
City Gate de Independencia	0	0	0	44.1	38.6
Total Distribuido	885,701	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,579	1,547	135	3.7	23.6
Centro Operacional Chinchá	PE	1,323	163	51	3.6	39.5
	AC	102,898	8,786	2,703	17.0	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	10,529	909	217	4.3	30.6
	AC	77	1,069	272	16.9	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,090	1,843	38	4.0	26.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	40.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,712	129	0	3.9	26.1
City Gate Ica	PE	20,397	1,013	588	4.2	22.4
	AC	129,387	11,266	3,187	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	1,568	2,581	13	3.8	33.6
	AC	979	43	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.4	36.0
Troncal H-P ⁴	AC	240,470	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,114	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	295,915	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,669	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,517	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	185,968	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,321	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	47,529	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,717	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	508,980	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica