

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	480,736	28,665	1,868	52.7	29.0
Centro Operacional Chinchá	186,312	12,318	3,261	NA	30.6
City Gate de Independencia	45,649	5,335	0	38.8	41.3
Total Distribuido	712,697	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,176	2,365	135	3.7	23.0
Centro Operacional Chinchá	PE	2,741	186	51	3.6	37.3
	AC	153,395	12,318	3,261	16.9	30.6
Centro Operacional Pisco	PE	19,223	1,522	456	4.3	27.9
	AC	3,039	2,074	505	16.9	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,588	1,952	38	4.0	26.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,768	5,037	0	5.3	38.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,411	95	0	4.1	26.9
City Gate Ica	PE	20,642	1,063	554	4.2	17.1
	AC	150,120	12,519	3,026	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,120	2,678	13	3.8	33.6
	AC	1,021	46	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.5	34.7
Troncal H-P ⁴	AC	237,785	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,612	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	45,649	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,523	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,463	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	183,052	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,279	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	67,307	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,305	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	292,373	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica