

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	510,069	31,918	1,745	48.9	28.0
Centro Operacional Chinchá	186,351	16,364	3,611	NA	31.5
City Gate de Independencia	70,493	5,688	0	36.5	37.9
Total Distribuido	766,913	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,852	2,319	135	3.7	23.3
Centro Operacional Chinchá	PE	2,633	191	51	3.6	37.0
	AC	153,866	16,364	3,611	17.0	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	18,923	1,441	454	4.3	32.8
	AC	4,397	2,491	486	16.9	31.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,557	2,077	38	3.9	26.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,938	5,036	0	5.3	38.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,351	94	0	3.9	28.2
City Gate Ica	PE	21,144	1,050	694	4.2	31.0
	AC	165,057	11,933	3,635	16.6	30.2
City Gate Nasca	PE	2,018	2,668	13	3.8	33.6
	AC	931	41	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.4	33.1
Troncal H-P ⁴	AC	201,830	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	29,880	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	23,379	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	70,493	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,243	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,501	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	146,265	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,796	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,079	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,805	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	300,731	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica