

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	484,649	26,567	9,134	50.3	29.6
Centro Operacional Chinchá	184,994	11,463	3,454	NA	32.5
City Gate de Independencia	29,523	5,449	0	39.2	38.3
Total Distribuido	699,166	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,555	2,354	143	3.7	23.3
Centro Operacional Chinchá	PE	4,095	270	51	3.6	38.2
	AC	150,344	11,463	3,454	17.0	32.5
Centro Operacional Pisco	PE	18,698	1,445	306	4.3	32.2
	AC	1,593	1,722	329	16.9	30.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,548	2,058	54	4.0	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,592	4,742	0	5.3	40.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,474	106	0	4.0	27.9
City Gate Ica	PE	20,721	1,046	569	4.2	21.1
	AC	170,023	13,447	3,773	16.6	17.6
City Gate Nasca	PE	1,811	2,626	12	3.8	33.6
	AC	979	43	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	15	3.3	35.3
Troncal H-P ⁴	AC	242,240	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,527	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	29,523	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,140	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	189,842	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,010	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,371	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,948	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	291,053	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica