

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	757,887	26,567	14,745	50.5	29.1
Centro Operacional Chinchá	146,519	11,463	3,138	NA	31.8
City Gate de Independencia	24,616	5,449	0	41.0	40.7
Total Distribuido	929,022	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,555	2,354	142	3.7	23.6
Centro Operacional Chinchá	PE	4,095	270	51	3.6	38.1
	AC	111,869	11,463	3,138	17.0	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	18,698	1,445	239	4.3	34.5
	AC	1,593	1,722	274	16.9	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,548	2,058	59	4.0	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,592	4,742	0	5.3	37.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,474	106	0	4.0	28.0
City Gate Ica	PE	20,721	1,046	422	4.2	20.4
	AC	170,023	13,447	1,811	16.7	19.2
City Gate Nasca	PE	1,811	2,626	15	3.8	33.6
	AC	979	43	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	10	3.4	35.2
Troncal H-P ⁴	AC	251,959	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,734	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	206,091	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	24,616	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,758	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	199,702	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,156	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,173	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	53,234	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	483,883	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica