

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	476,688	30,981	1,823	52.5	29.7
Centro Operacional Chinchá	189,193	11,317	3,195	NA	31.5
City Gate de Independencia	48,649	5,583	0	37.4	38.1
Total Distribuido	714,530	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,829	2,424	135	3.6	23.8
Centro Operacional Chinchá	PE	3,996	275	51	3.6	40.2
	AC	153,368	11,317	3,195	17.0	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	21,585	1,629	510	4.2	34.1
	AC	4,186	2,402	521	16.9	34.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,681	2,296	38	3.9	26.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,862	4,759	0	5.3	41.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,277	96	0	3.9	29.0
City Gate Ica	PE	19,766	1,057	525	4.2	31.5
	AC	129,424	11,898	1,956	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,163	2,679	13	3.8	33.6
	AC	951	41	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.5	36.1
Troncal H-P ⁴	AC	208,053	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	26,822	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	20,255	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	48,649	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,563	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,504	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,630	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,077	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,381	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,275	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	267,451	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica