

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/07/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	480,829	34,510	10,258	52.2	27.8
Centro Operacional Chincha	186,713	13,515	3,372	NA	31.8
City Gate de Independencia	96,440	6,043	0	34.1	23.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>763,982</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	36,731	2,599	132	3.7	19.8
Centro Operacional Chincha	PE	4,363	255	51	3.6	24.0
	AC	145,619	13,515	3,372	17.0	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	12,798	788	394	4.3	27.2
	AC	3,123	1,872	646	16.7	27.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	10,767	194	227	4.1	25.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,014	3,251	38	4.2	21.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,954	4,871	0	5.3	32.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,487	85	0	3.9	21.8
	PE	2,872	275	41	4.2	28.1
City Gate Ica	PE	2,535	299	13	3.7	33.6
	AC	129,996	13,233	2,492	16.7	28.2
City Gate Nasca	PE	2,535	299	13	3.7	33.6
	AC	44,303	2,707	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,274	74	13	3.6	29.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	225,365	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	50,617	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	96,440	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,736	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,503	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,257	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,932	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,040	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	64,304	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	339,045	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Victor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica