

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	471,241	28,014	4,360	52.3	27.7
Centro Operacional Chinchá	194,773	12,146	3,761	NA	32.7
City Gate de Independencia	127,870	5,928	4,270	33.7	22.1
Total Distribuido	793,884	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,671	2,527	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chinchá	PE	4,423	270	51	3.6	25.1
	AC	153,679	12,146	3,761	16.9	32.7
Centro Operacional Pisco	PE	12,597	760	371	4.3	20.5
	AC	241	1,986	589	16.7	19.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	10,886	204	202	4.1	26.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,950	3,257	38	4.2	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,119	4,667	0	5.3	32.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,646	93	0	3.9	21.5
City Gate Ica	PE	3,017	297	46	4.2	28.8
	AC	120,297	11,874	966	16.5	27.5
City Gate Nasca	PE	2,560	324	13	3.8	33.6
	AC	44,140	2,729	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,154	72	13	3.2	30.1
Troncal H-P ⁴	AC	200,043	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,372	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,870	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,575	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,489	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,110	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,744	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,389	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,108	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	326,379	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.