

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	499,814	34,758	2,058	48.0	25.3
Centro Operacional Chinchá	193,453	11,700	3,631	NA	32.6
City Gate de Independencia	119,019	6,273	0	33.8	22.0
Total Distribuido	812,286	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,415	2,572	135	3.7	19.6
Centro Operacional Chinchá	PE	4,990	301	51	3.6	23.1
	AC	153,048	11,700	3,631	16.9	32.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,573	791	313	4.3	29.5
	AC	0	1,886	602	16.6	31.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,651	244	241	4.1	26.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,661	3,211	38	4.3	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,419	4,503	0	5.2	24.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,930	113	0	4.0	21.3
City Gate Ica	PE	3,025	290	43	4.2	27.1
	AC	134,581	13,460	1,301	16.6	28.7
City Gate Nasca	PE	2,474	299	13	3.8	33.6
	AC	42,749	2,703	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,354	100	13	3.8	23.7
Troncal H-P ⁴	AC	217,614	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	66,334	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	119,019	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,903	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,476	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,366	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,429	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,824	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,116	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	356,704	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica