

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	820,066	49,869	7,440	49.8	26.2
Centro Operacional Chinchá	158,019	11,345	3,053	NA	31.8
City Gate de Independencia	86,387	5,992	0	34.3	34.2
Total Distribuido	1,064,472	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	28,075	2,019	143	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	3,673	332	51	3.6	32.7
	AC	126,271	11,345	3,053	16.9	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	6,885	565	110	4.3	26.5
	AC	0	1,045	328	16.6	21.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	4,714	389	137	4.2	0.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,297	3,038	54	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	34.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,994	155	0	3.9	23.3
City Gate Ica	PE	2,608	225	48	4.2	22.1
	AC	112,710	11,155	1,177	16.6	15.3
City Gate Nasca	PE	2,062	229	12	3.8	33.6
	AC	44,081	2,631	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,222	100	15	3.9	24.5
Troncal H-P ⁴	AC	248,483	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	66,046	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	290,966	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	86,387	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,611	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,448	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	184,555	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,712	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,330	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	61,648	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	565,781	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.