

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	485,906	32,835	1,870	51.4	27.5
Centro Operacional Chinchá	201,649	13,211	3,849	NA	32.0
City Gate de Independencia	127,600	6,206	4,117	33.8	22.4
Total Distribuido	815,155	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	40,425	2,670	135	3.7	20.0
Centro Operacional Chinchá	PE	6,796	402	51	3.5	32.1
	AC	154,428	13,211	3,849	16.9	32.0
Centro Operacional Pisco	PE	12,569	774	346	4.3	29.3
	AC	4,358	2,710	643	16.6	27.9
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,413	1,012	268	4.1	25.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,804	3,180	38	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,057	4,577	0	5.3	32.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,752	152	0	3.9	22.6
City Gate Ica	PE	2,915	267	41	4.2	27.8
	AC	133,113	11,944	865	16.6	27.4
City Gate Nasca	PE	2,589	289	13	3.8	33.6
	AC	43,897	2,703	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,241	107	13	3.7	25.3
Troncal H-P ⁴	AC	217,790	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,767	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,600	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,942	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,479	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,505	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,174	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,662	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	343,653	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.