

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	462,283	33,090	2,125	43.4	22.7
Centro Operacional Chinchá	208,147	12,945	3,718	NA	31.5
City Gate de Independencia	119,960	5,881	3,830	33.9	22.6
Total Distribuido	790,390	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	40,133	2,873	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chinchá	PE	7,286	518	51	3.5	32.2
	AC	160,728	12,945	3,718	17.0	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	12,208	737	270	4.3	32.2
	AC	10,104	2,528	486	16.7	32.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	10,400	923	183	4.1	28.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,612	3,303	38	4.2	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	21,707	5,069	0	5.2	39.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,732	152	0	3.9	23.0
City Gate Ica	PE	2,605	267	39	4.2	32.6
	AC	129,535	13,241	843	16.7	32.0
City Gate Nasca	PE	2,358	290	13	3.7	33.6
	AC	43,821	2,702	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,443	81	13	4.0	30.4
Troncal H-P ⁴	AC	229,886	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	57,406	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	119,960	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,310	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,534	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	168,173	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,395	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,896	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,286	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	364,370	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica