

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	896,411	53,792	10,988	48.9	20.3
Centro Operacional Chinchá	173,286	11,002	3,154	NA	31.9
City Gate de Independencia	117,349	6,718	1	33.9	20.6
Total Distribuido	1,187,046	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	28,022	2,112	143	3.7	19.5
Centro Operacional Chinchá	PE	4,125	347	51	3.6	25.0
	AC	141,139	11,002	3,154	16.9	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	8,234	599	127	4.3	27.7
	AC	0	1,177	349	16.7	25.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	5,386	440	135	4.1	26.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	30,624	2,643	54	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	38,842	4,731	0	5.2	32.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,762	137	0	4.0	23.3
City Gate Ica	PE	1,929	196	22	4.2	26.0
	AC	100,776	11,210	464	16.7	15.1
City Gate Nasca	PE	2,023	238	12	3.8	33.6
	AC	44,091	2,639	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,184	66	15	3.9	24.8
Troncal H-P ⁴	AC	215,499	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,313	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	389,748	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	117,349	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,232	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,433	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,965	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,756	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	55,010	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,238	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	694,063	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.