

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	449,561	33,198	1,480	48.1	25.8
Centro Operacional Chinchá	217,739	12,750	3,698	NA	32.4
City Gate de Independencia	119,441	6,067	3,864	33.9	23.0
Total Distribuido	786,741	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	40,614	2,673	182	3.7	20.0
Centro Operacional Chinchá	PE	7,220	459	51	3.5	33.4
	AC	169,905	12,750	3,698	17.0	32.4
Centro Operacional Pisco	PE	12,176	749	318	4.3	33.0
	AC	4,293	2,285	581	16.6	32.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	9,697	942	198	4.1	29.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,787	3,030	55	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	43,628	5,036	0	5.3	38.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,116	147	0	3.9	24.3
City Gate Ica	PE	2,181	247	27	4.2	31.6
	AC	120,984	12,006	636	16.7	30.2
City Gate Nasca	PE	2,496	294	10	3.8	33.6
	AC	44,007	2,701	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,016	75	14	3.8	30.2
Troncal H-P ⁴	AC	222,479	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,992	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	119,441	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,995	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,384	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,232	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,621	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,971	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,799	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	356,591	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica