

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	455,060	29,210	3,881	43.3	22.1
Centro Operacional Chinchá	214,150	13,360	4,337	NA	31.5
City Gate de Independencia	127,394	6,288	4,440	33.7	22.0
Total Distribuido	796,604	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,869	2,606	135	3.7	19.7
Centro Operacional Chinchá	PE	7,146	476	51	3.5	30.3
	AC	168,135	13,360	4,337	16.9	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	11,615	692	281	4.3	30.6
	AC	3,958	2,048	507	16.6	31.9
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	9,063	808	161	4.1	27.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,708	2,672	38	4.2	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	101,164	5,051	0	5.2	19.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,936	114	0	4.0	23.5
City Gate Ica	PE	2,136	212	30	4.2	30.6
	AC	133,785	13,093	1,073	16.7	26.2
City Gate Nasca	PE	2,248	238	13	3.8	33.6
	AC	44,051	2,644	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	821	61	13	3.7	29.2
Troncal H-P ⁴	AC	222,213	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,262	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,394	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,226	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,684	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,434	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,661	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,377	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,874	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	430,855	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica