

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	655,356	33,826	13,169	47.5	22.9
Centro Operacional Chinchá	163,055	10,024	2,282	NA	31.5
City Gate de Independencia	122,032	6,448	1,963	33.8	27.5
Total Distribuido	940,443	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,975	1,496	143	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	2,130	196	51	3.6	32.2
	AC	140,950	10,024	2,282	16.8	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	8,044	615	64	4.3	30.9
	AC	0	1,286	253	16.6	28.8
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	5,724	568	118	4.1	27.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	30,104	2,954	54	4.2	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	71,521	5,043	0	5.2	34.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,126	142	0	4.0	23.8
City Gate Ica	PE	1,680	200	25	4.2	29.9
	AC	125,354	13,374	410	16.7	30.7
City Gate Nasca	PE	1,762	219	12	3.7	33.6
	AC	44,168	2,625	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	861	73	15	4.0	31.2
Troncal H-P ⁴	AC	217,784	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	62,914	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	83,313	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	122,032	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,955	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,492	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,468	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,688	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,174	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,000	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	419,634	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.