

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	520,406	43,602	8,543	49.4	29.8
Centro Operacional Chinchá	164,089	10,949	2,437	NA	33.1
City Gate de Independencia	126,563	5,977	4,075	33.7	25.1
Total Distribuido	811,058	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,320	1,884	135	3.7	20.3
Centro Operacional Chinchá	PE	1,482	135	51	3.7	33.5
	AC	143,287	10,949	2,437	16.7	33.1
Centro Operacional Pisco	PE	5,998	632	0	4.4	29.9
	AC	0	1,257	168	16.7	26.2
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	4,952	484	165	4.2	27.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,348	3,273	38	4.3	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	362	450	0	5.3	35.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,638	178	0	3.9	23.4
City Gate Ica	PE	2,099	267	23	4.2	29.4
	AC	121,627	14,882	581	16.6	29.4
City Gate Nasca	PE	2,049	256	13	3.8	33.6
	AC	42,807	2,670	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,162	76	13	3.9	29.1
Troncal H-P ⁴	AC	221,966	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	75,319	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	6,079	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,563	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,539	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,501	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,698	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,480	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,712	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	78,565	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	283,000	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.