

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/06/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	540,464	28,950	11,024	52.9	25.7
Centro Operacional Chincha	140,356	12,748	4,735	NA	31.5
City Gate de Independencia	16,959	6,824	0	35.4	32.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>697,779</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	23,424	2,016	142	3.7	20.7
Centro Operacional Chincha	PE	1,663	175	51	3.6	32.5
	AC	115,269	12,748	4,735	17.0	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	2,568	474	0	4.4	29.5
	AC	0	979	420	17.5	24.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	10,027	424	325	4.2	28.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	29,502	2,559	59	4.2	22.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.2	33.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,678	131	0	3.9	23.4
	PE	2,028	209	32	4.2	28.2
City Gate Ica	PE	1,900	225	15	3.8	33.6
	AC	42,647	2,623	10	16.2	24.7
City Gate Nasca	PE	898	66	10	4.1	30.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	239,773	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	55,952	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	33,815	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	16,959	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,181	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,511	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	177,212	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,360	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,162	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,879	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	291,515	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica