

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/06/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	609,690	44,174	1,902	52.1	28.3
Centro Operacional Chincha	173,433	9,694	5,309	NA	32.9
City Gate de Independencia	121,915	5,968	3,605	33.8	23.7
<b>Total Distribuido</b>	905,038	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	36,180	2,613	135	3.7	20.6
Centro Operacional Chincha	PE	3,659	245	51	3.6	32.8
	AC	133,594	9,694	5,309	16.9	32.9
Centro Operacional Pisco	PE	12,650	805	315	4.3	29.9
	AC	2,320	2,224	590	17.5	29.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	12,480	364	255	4.1	27.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	37,389	3,006	38	4.3	22.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,769	5,030	0	5.3	33.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,383	127	0	3.9	23.3
	PE	2,587	236	39	4.2	29.0
City Gate Ica	PE	2,404	303	13	3.8	33.6
	AC	126,389	12,788	778	16.7	27.9
City Gate Nasca	PE	2,404	303	13	3.8	33.6
	AC	44,176	2,705	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	958	65	13	3.7	31.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	226,845	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	68,791	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	50,549	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	121,915	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,967	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,501	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,508	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,865	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,515	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,453	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	404,314	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica