

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/06/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	689,226	77,167	12,529	48.9	25.0
Centro Operacional Chincha	193,668	11,515	6,724	NA	31.2
City Gate de Independencia	27,545	5,420	0	34.9	28.8
<b>Total Distribuido</b>	910,439	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	27,352	1,930	143	3.7	20.0
Centro Operacional Chincha	PE	2,721	220	51	3.6	31.4
	AC	163,595	11,515	6,724	16.9	31.2
Centro Operacional Pisco	PE	8,921	576	184	4.3	28.4
	AC	0	1,060	388	16.7	26.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	5,320	184	160	4.2	26.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	36,230	2,810	54	4.3	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	37.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,004	137	0	3.9	21.4
	PE	2,536	219	44	4.2	22.8
City Gate Ica	PE	1,887	302	12	3.8	33.6
	AC	95,789	10,543	739	16.7	15.5
City Gate Nasca	PE	42,357	2,621	10	16.2	24.7
	AC	1,173	62	15	3.3	30.2
City Gate Marcona	PE	1,173	62	15	3.3	30.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	233,711	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	58,560	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	200,738	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	27,545	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,295	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	173,047	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,004	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,317	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,577	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	473,154	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica