

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	399,857	50,275	524	51.2	28.1
Centro Operacional Chinchá	151,939	12,015	2,609	NA	32.3
City Gate de Independencia	597	228	0	41.6	37.2
Total Distribuido	552,393	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,717	1,524	135	3.7	22.3
Centro Operacional Chinchá	PE	3,021	204	51	3.6	35.4
	AC	126,201	12,015	2,609	17.0	32.3
Centro Operacional Pisco	PE	10,128	775	203	4.3	33.4
	AC	33	979	230	16.9	29.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,811	1,767	38	4.0	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	34.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,358	105	0	3.9	25.8
City Gate Ica	PE	19,412	956	571	4.2	18.4
	AC	90,453	10,496	575	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	1,628	192	13	3.4	33.6
	AC	41,196	2,543	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	998	46	13	3.6	35.1
Troncal H-P ⁴	AC	219,254	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,935	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	597	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,878	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,145	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,694	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	41,080	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	48,434	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,049	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	229,866	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica