

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	213,474	21,000	3,950	48.3	36.9
Centro Operacional Chinchá	86,908	7,113	174	NA	36.9
City Gate de Independencia	1	71	0	43.6	40.5
Total Distribuido	300,383	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,480	812	135	3.7	25.0
Centro Operacional Chinchá	PE	471	50	51	3.7	38.6
	AC	73,957	7,113	174	17.0	36.9
Centro Operacional Pisco	PE	8,750	1,012	64	4.3	35.6
	AC	41	1,087	110	16.9	32.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,700	1,721	38	4.2	26.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	35,072	5,033	0	5.3	39.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,250	94	0	3.9	27.5
City Gate Ica	PE	3,285	265	72	4.2	33.2
	AC	71,989	6,746	0	16.8	27.6
City Gate Nasca	PE	2,157	273	13	3.8	33.6
	AC	45,957	2,664	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	927	40	13	3.4	36.4
Troncal H-P ⁴	AC	11,839	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	11,508	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	1	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	288	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	11,497	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,664	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,842	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,601	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	100,490	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica