

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	216,203	20,033	5,242	48.6	38.9
Centro Operacional Chinchá	83,624	6,796	196	NA	38.3
City Gate de Independencia	16	12	0	43.8	41.4
Total Distribuido	299,843	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,343	1,363	135	3.7	24.7
Centro Operacional Chinchá	PE	446	49	51	3.7	38.1
	AC	70,835	6,796	196	16.9	38.3
Centro Operacional Pisco	PE	8,825	1,033	55	4.3	33.9
	AC	60	1,269	111	16.9	30.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,374	2,508	38	4.3	45.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	34,572	5,040	0	5.2	39.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,234	100	0	3.9	26.7
City Gate Ica	PE	2,492	264	45	4.2	34.3
	AC	70,658	6,840	0	16.8	28.8
City Gate Nasca	PE	2,095	270	13	3.8	33.6
	AC	44,036	2,668	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,239	39	13	3.4	35.1
Troncal H-P ⁴	AC	10,002	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	19,616	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	16	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	54	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	9,925	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,620	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,655	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,255	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	104,318	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica