

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	216,544	16,752	5,778	48.4	39.5
Centro Operacional Chinchá	83,285	12,682	187	NA	39.8
City Gate de Independencia	1	0	0	43.9	40.1
Total Distribuido	299,830	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,511	1,374	135	3.7	25.7
Centro Operacional Chinchá	PE	409	50	51	3.7	39.2
	AC	70,365	12,682	187	15.4	39.8
Centro Operacional Pisco	PE	8,916	1,011	66	4.3	34.3
	AC	115	1,059	105	16.9	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,895	2,263	38	4.3	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	34,928	5,039	0	5.2	36.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,234	88	0	3.9	26.9
City Gate Ica	PE	1,742	195	24	4.2	36.1
	AC	69,029	6,837	98	16.8	27.4
City Gate Nasca	PE	2,034	251	13	3.9	33.6
	AC	44,076	2,647	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,007	61	13	3.6	33.5
Troncal H-P ⁴	AC	5,581	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	25,987	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	1	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	5,563	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,684	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,728	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,538	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	103,316	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica