

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	66,461	12,485	304	49.0	38.7
Centro Operacional Chinchá	46,215	15,327	757	NA	39.3
City Gate de Independencia	0	0	0	44.4	37.7
Total Distribuido	112,676	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,837	1,473	135	3.7	25.0
Centro Operacional Chinchá	PE	216	37	51	3.7	35.9
	AC	32,162	15,327	757	14.2	39.3
Centro Operacional Pisco	PE	13,285	1,185	344	4.3	25.7
	AC	85	1,415	364	16.9	21.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	22,542	2,332	38	4.3	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	36.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,184	99	0	3.9	25.6
City Gate Ica	PE	1,732	191	32	4.2	28.2
	AC	0	2,852	209	16.9	28.8
City Gate Nasca	PE	2,161	278	13	3.8	33.6
	AC	109	283	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	946	41	13	3.5	34.8
Troncal H-P ⁴	AC	16	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	24,400	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	0	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	112,676	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica