

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	68,545	17,992	579	49.8	45.8
Centro Operacional Chinchá	62,051	4,515	1,471	NA	44.7
City Gate de Independencia	0	0	0	44.3	37.0
Total Distribuido	130,596	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	17,156	1,692	135	3.7	24.8
Centro Operacional Chinchá	PE	287	37	51	3.7	37.9
	AC	44,608	4,515	1,471	14.6	44.7
Centro Operacional Pisco	PE	15,095	1,304	315	4.3	31.5
	AC	3,295	1,838	326	16.9	29.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	23,115	2,360	38	4.3	25.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	37.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,182	97	0	3.9	26.7
City Gate Ica	PE	1,725	201	29	4.2	31.7
	AC	3,087	3,027	444	16.8	30.0
City Gate Nasca	PE	2,137	282	13	3.8	33.6
	AC	146	284	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	969	43	13	3.3	35.2
Troncal H-P ⁴	AC	4,182	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	13,613	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	2,508	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	0	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	128,088	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica