

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	548,468	37,057	1,657	51.3	29.9
Centro Operacional Chinchá	163,867	10,605	2,933	NA	17.3
City Gate de Independencia	38,172	5,229	0	39.7	41.5
Total Distribuido	750,507	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	20,402	1,733	135	3.7	24.6
Centro Operacional Chinchá	PE	595	80	51	3.6	38.8
	AC	142,870	10,605	2,933	16.8	17.3
Centro Operacional Pisco	PE	9,591	784	197	4.3	33.3
	AC	80	911	231	16.9	30.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,805	2,686	38	4.2	25.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	41.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,322	114	0	3.9	27.0
City Gate Ica	PE	2,434	192	54	4.2	29.3
	AC	117,616	13,523	1,268	16.7	18.5
City Gate Nasca	PE	1,707	198	13	3.8	33.6
	AC	43,771	2,581	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	922	64	13	4.0	35.7
Troncal H-P ⁴	AC	225,557	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,126	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	65,537	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	38,172	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,173	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,978	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,384	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,629	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,316	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	302,355	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica