

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	506,759	50,896	9,353	52.0	28.8
Centro Operacional Chinchá	165,769	11,262	2,510	NA	31.4
City Gate de Independencia	29,748	5,351	0	41.9	41.0
Total Distribuido	702,276	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,162	2,315	135	3.7	24.2
Centro Operacional Chinchá	PE	1,478	143	51	3.6	37.5
	AC	132,129	11,262	2,510	16.8	31.4
Centro Operacional Pisco	PE	19,426	1,483	392	4.3	33.4
	AC	4,688	2,323	415	16.9	31.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,212	3,056	38	4.2	25.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,599	5,027	0	5.3	38.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,145	81	0	4.0	27.7
City Gate Ica	PE	2,791	260	57	4.2	32.6
	AC	129,528	11,198	981	16.7	30.1
City Gate Nasca	PE	2,285	300	13	3.8	33.6
	AC	29,537	2,580	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,298	84	13	3.2	35.5
Troncal H-P ⁴	AC	235,487	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,383	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	29,748	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,007	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,493	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	179,609	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	29,324	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,938	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,534	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	280,244	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica