

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	473,340	34,153	1,587	50.6	29.6
Centro Operacional Chinchá	194,657	14,424	3,738	NA	35.1
City Gate de Independencia	37,323	6,325	0	38.8	37.5
Total Distribuido	705,320	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,481	2,481	135	3.7	23.7
Centro Operacional Chinchá	PE	3,344	246	51	3.6	35.5
	AC	156,832	14,424	3,738	16.7	35.1
Centro Operacional Pisco	PE	20,381	1,590	480	4.3	31.0
	AC	3,278	3,109	489	16.9	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,000	2,972	38	4.2	25.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,967	5,021	0	5.3	38.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,129	88	0	4.0	26.4
City Gate Ica	PE	2,619	237	53	4.2	32.1
	AC	127,869	11,990	1,192	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,214	285	13	3.8	33.6
	AC	35,379	1,879	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	660	41	13	3.3	35.7
Troncal H-P ⁴	AC	241,242	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,867	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	37,323	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,496	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,503	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	182,482	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	35,198	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,017	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,224	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	307,342	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica