

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	521,552	34,381	5,282	50.3	25.1
Centro Operacional Chinchá	189,024	11,606	3,422	NA	34.5
City Gate de Independencia	55,096	5,256	0	37.5	37.6
Total Distribuido	765,672	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,030	2,443	135	3.7	24.0
Centro Operacional Chinchá	PE	3,385	250	51	3.6	36.6
	AC	152,609	11,606	3,422	16.8	34.5
Centro Operacional Pisco	PE	20,835	1,648	444	4.3	33.0
	AC	6,280	3,269	462	16.9	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,821	2,970	38	4.2	25.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,832	5,022	0	5.2	38.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,180	89	0	4.0	27.5
City Gate Ica	PE	2,847	237	58	4.2	32.8
	AC	127,585	12,480	1,093	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,112	274	13	3.8	33.6
	AC	38,016	1,873	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,334	69	13	3.0	33.9
Troncal H-P ⁴	AC	234,842	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,724	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	55,096	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,333	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,515	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,806	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	37,797	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,951	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,244	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	326,787	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica