

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	523,883	34,721	3,956	49.1	28.0
Centro Operacional Chinchá	173,249	12,950	1,991	NA	34.4
City Gate de Independencia	34,533	6,114	0	39.7	40.0
Total Distribuido	731,665	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,773	2,269	182	3.7	24.1
Centro Operacional Chinchá	PE	3,323	266	51	3.6	36.2
	AC	138,153	12,950	1,991	16.7	34.4
Centro Operacional Pisco	PE	19,386	1,495	388	4.3	32.0
	AC	2,226	1,959	406	16.9	30.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,018	3,040	55	4.2	25.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,646	5,006	0	5.3	38.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,267	99	0	4.0	27.6
City Gate Ica	PE	2,725	249	56	4.2	26.6
	AC	133,799	12,717	1,323	16.7	27.7
City Gate Nasca	PE	1,877	242	10	3.9	33.6
	AC	38,313	1,846	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,250	66	14	3.7	35.0
Troncal H-P ⁴	AC	253,722	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	35,788	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	34,533	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,014	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,483	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	192,717	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	38,081	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	79,078	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	57,155	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	301,739	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica