

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	697,711	34,721	10,653	51.1	28.0
Centro Operacional Chinchá	65,425	12,950	292	NA	31.6
City Gate de Independencia	36,262	6,114	0	37.8	31.4
Total Distribuido	799,398	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,773	2,269	143	3.7	24.2
Centro Operacional Chinchá	PE	3,323	266	51	3.6	38.1
	AC	30,329	12,950	292	16.2	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	19,386	1,495	242	4.3	32.5
	AC	2,226	1,959	273	16.9	28.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,018	3,040	54	4.2	25.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,646	5,006	0	5.3	39.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,267	99	0	4.0	26.8
City Gate Ica	PE	2,725	249	59	4.2	27.8
	AC	133,799	12,717	1,111	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	1,877	242	12	3.8	33.6
	AC	38,313	1,846	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,250	66	15	3.5	32.8
Troncal H-P ⁴	AC	246,945	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	62,246	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	131,012	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	36,262	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,764	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,505	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	194,676	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	37,831	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,591	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	11,341	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	392,428	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica