

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	467,220	31,669	1,591	51.8	28.5
Centro Operacional Chinchá	198,619	15,592	5,880	NA	32.5
City Gate de Independencia	21,967	5,193	0	41.2	41.1
Total Distribuido	687,806	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,617	2,550	135	3.7	23.8
Centro Operacional Chinchá	PE	4,003	319	51	3.5	36.2
	AC	157,999	15,592	5,880	16.9	32.5
Centro Operacional Pisco	PE	21,259	1,681	557	4.3	32.4
	AC	720	1,850	601	16.9	28.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,200	3,067	38	4.3	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,497	5,031	0	5.3	39.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,254	82	0	4.0	27.2
City Gate Ica	PE	3,095	263	52	4.2	24.0
	AC	136,206	14,774	1,168	16.7	17.5
City Gate Nasca	PE	2,343	292	13	3.8	33.6
	AC	38,362	1,896	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,180	67	13	3.5	31.9
Troncal H-P ⁴	AC	252,163	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,764	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	21,967	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,113	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,499	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	191,458	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	38,157	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	79,117	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	69,586	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	323,732	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica