

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	516,310	42,057	4,133	47.6	25.1
Centro Operacional Chinchá	174,302	10,051	5,482	NA	32.8
City Gate de Independencia	29,628	5,608	0	39.4	35.6
Total Distribuido	720,240	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,981	2,614	135	3.7	23.5
Centro Operacional Chinchá	PE	4,043	318	51	3.6	36.5
	AC	135,278	10,051	5,482	16.9	32.8
Centro Operacional Pisco	PE	19,719	1,618	500	4.3	33.0
	AC	5,559	3,508	544	16.8	32.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,321	3,083	38	4.2	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,422	5,012	0	5.2	36.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,290	85	0	4.0	26.7
City Gate Ica	PE	2,853	259	48	4.2	33.6
	AC	128,817	12,122	1,749	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,290	293	13	3.8	33.6
	AC	40,815	2,586	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,321	62	13	3.4	34.0
Troncal H-P ⁴	AC	255,795	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,362	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	29,628	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,378	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,505	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	190,571	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	40,665	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,370	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,230	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	329,148	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica