Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	701,926	42,638	17,968	52.7	26.7
Centro Operacional Chincha	174,985	15,859	3,666	NA	31.2
City Gate de Independencia	53,915	6,824	0	35.2	37.1
Total Distribuido	930,826	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	13,333	1,797	135	3.7	23.0
Centro Operacional Chincha	PE	7,637	457	51	3.7	33.9
	AC	154,015	15,859	3,666	16.7	31.2
Centro Operacional Pisco	PE	439	201	0	4.3	37.7
	AC	0	1,182	383	17.0	29.2
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	13,227	339	346	4.3	30.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,301	3,154	38	4.2	23.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	34.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,787	106	0	3.9	28.0
City Gate Ica	PE	276	26	9	4.2	37.1
	AC	138,211	11,520	4,925	16.7	28.4
City Gate Nasca	PE	1,681	189	13	3.7	33.6
	AC	54,939	2,608	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,224	64	13	3.9	30.3
Troncal H-P [4]	AC	220,710	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	43,031	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	186,098	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	53,915	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,124	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,550	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,970	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	54,791	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	45,131	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	88,686	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	467,659	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica