Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	563,532	42,769	1,102	52.0	25.9
Centro Operacional Chincha	197,043	15,176	3,368	NA	31.3
City Gate de Independencia	125,758	6,289	4,227	33.8	19.6
Total Distribuido	886,333	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	33,219	2,136	135	3.7	22.0
Centro Operacional Chincha	PE	9,419	490	51	3.6	29.9
	AC	154,405	15,176	3,368	16.8	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	3,075	479	0	4.2	33.2
	AC	0	1,793	593	17.0	27.9
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,113	519	534	4.2	28.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	47,683	2,503	38	4.3	23.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,745	5,066	0	5.2	32.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,667	123	0	3.9	27.8
City Gate Ica	PE	374	72	8	4.2	37.9
	AC	150,343	13,678	5,064	16.7	28.2
City Gate Nasca	PE	2,277	283	13	3.7	33.6
	AC	44,935	2,709	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,462	155	13	4.1	26.3
Troncal H-P [4]	AC	189,876	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	64,067	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	18,915	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,758	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,077	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,512	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,220	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,583	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,261	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,629	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	406,294	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica