Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	455,008	46,366	3,477	53.1	27.5
Centro Operacional Chincha	213,805	14,702	4,969	NA	31.5
City Gate de Independencia	76,111	7,081	221	34.3	35.2
Total Distribuido	744,924	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	30,089	2,439	135	3.7	22.4
Centro Operacional Chincha	PE	8,282	434	51	3.6	37.3
	AC	175,434	14,702	4,969	16.7	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	3,813	473	2	4.2	34.3
	AC	0	1,690	672	17.0	30.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,292	1,137	584	4.3	30.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	47,911	3,668	38	4.3	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	26,556	4,628	0	5.2	36.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,556	85	0	3.8	28.8
City Gate Ica	PE	318	50	8	4.2	42.5
	AC	150,926	13,029	4,924	16.7	27.6
City Gate Nasca	PE	2,360	317	13	3.7	33.6
	AC	57,756	2,713	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,176	78	13	4.0	31.8
Troncal H-P [4]	AC	210,507	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	56,982	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	76,111	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,806	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	7,164	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,523	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,260	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,387	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	94,856	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	381,963	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica