Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	708,287	60,004	10,496	49.1	23.7
Centro Operacional Chincha	215,516	12,346	7,382	NA	31.5
City Gate de Independencia	93,620	4,313	3,176	34.3	25.1
Total Distribuido	1,017,423	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	30,358	2,400	135	3.7	22.5
Centro Operacional Chincha	PE	8,235	450	51	3.6	37.3
	AC	176,923	12,346	7,382	16.7	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	3,488	492	0	4.2	34.3
	AC	0	1,730	616	17.0	29.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,826	573	552	4.3	30.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	50,178	3,678	38	4.2	23.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	105,274	5,132	0	5.2	21.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,607	112	0	4.0	28.5
City Gate Ica	PE	356	57	8	4.2	43.8
	AC	148,030	12,012	4,827	16.7	30.0
City Gate Nasca	PE	2,306	293	13	3.7	33.6
	AC	57,544	2,727	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,100	47	13	3.9	35.6
Troncal H-P [4]	AC	242,331	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	52,262	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	24,985	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	93,620	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,727	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	186,767	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,051	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	47,135	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,315	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	481,309	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica