Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	551,053	59,845	1,983	51.8	28.4
Centro Operacional Chincha	198,955	14,803	6,221	NA	31.3
City Gate de Independencia	94,197	7,007	0	34.3	24.6
Total Distribuido	844,205	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	27,040	2,105	182	3.7	23.5
Centro Operacional Chincha	PE	7,900	452	51	3.6	37.9
	AC	164,015	14,803	6,221	16.8	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	2,696	411	0	4.2	36.1
	AC	0	1,497	425	17.0	29.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,696	1,047	406	4.3	29.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	49,071	3,783	55	4.2	24.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	44,869	4,772	0	5.2	37.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,583	110	0	3.9	30.3
City Gate Ica	PE	309	53	8	4.2	41.0
	AC	140,813	12,591	4,734	16.7	17.1
City Gate Nasca	PE	1,846	241	10	3.7	33.6
	AC	55,902	2,599	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	734	35	14	3.8	33.3
Troncal H-P [4]	AC	246,969	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	51,994	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	94,197	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,428	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	188,117	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	55,403	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	46,567	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	96,700	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	371,720	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica