Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	666,624	57,047	3,392	52.7	25.6
Centro Operacional Chincha	169,966	10,799	2,239	NA	30.7
City Gate de Independencia	72,496	5,241	0	34.4	38.3
Total Distribuido	909,086	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	23,703	1,904	143	3.7	23.2
Centro Operacional Chincha	PE	7,636	431	51	3.6	38.8
	AC	138,627	10,799	2,239	16.7	30.7
Centro Operacional Pisco	PE	667	216	0	4.2	36.9
	AC	0	1,171	382	17.0	32.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	12,865	374	371	4.3	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,584	3,221	54	4.2	24.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.1	34.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,655	122	0	3.9	29.4
City Gate Ica	PE	271	19	9	4.2	38.2
	AC	144,737	12,489	5,740	16.7	16.6
City Gate Nasca	PE	1,720	201	12	3.7	33.6
	AC	43,976	2,600	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,509	118	15	4.0	32.3
Troncal H-P [4]	AC	249,024	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	33,046	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	136,571	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	72,496	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,441	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,501	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	192,498	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,587	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	58,210	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,028	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	415,325	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica