

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	547,918	51,807	4,962	44.7	23.8
Centro Operacional Chinchá	166,875	12,145	3,060	NA	31.2
City Gate de Independencia	126,403	6,288	3,932	33.7	19.5
Total Distribuido	841,196	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,129	2,288	135	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	10,810	542	51	3.6	26.5
	AC	125,936	12,145	3,060	16.8	31.2
Centro Operacional Pisco	PE	1,923	417	0	4.3	30.2
	AC	3,694	1,979	494	17.0	28.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,847	1,097	453	4.3	27.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	46,623	3,487	38	4.2	22.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,798	5,053	0	5.2	30.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,714	131	0	3.9	24.2
City Gate Ica	PE	385	65	8	4.2	37.1
	AC	153,625	13,920	2,170	16.7	30.8
City Gate Nasca	PE	2,259	305	13	3.7	33.6
	AC	41,717	2,718	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,077	70	13	4.0	28.5
Troncal H-P ⁴	AC	205,885	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,489	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,403	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,981	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,453	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	142,912	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	41,636	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,069	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	41,465	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	371,394	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limaga
- NA: No Aplica